



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

MAX SAMBERGS

MILJÖINSPEKTÖR

MILJÖAVDELNINGEN

DIREKT: 042-33 72 83

miljoavdelningen@hoganäs.se

Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM

YTTRANDE ÖVER MILJÖ- OCH ENERGIDEPERTEMENTETS REMISS (DNR M2016/02191/NM)

TYDLIGARE REGLER FÖR SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Höganäs kommun tillhör inte de instanser som har fått en särskild inbjudan att yttra sig över HaV:s förslag till tydligare regler för små avloppsanläggningar. Kommunens miljötillsynsnämnd vill trots detta lämna nedanstående synpunkter på förslaget.

SAMMANFATTNING

Miljötillsynsnämnden ställer sig positiv till förslaget i sin helhet och anser att det är ett välkommet instrument i arbetet med att åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar. Bindande regler ger en större samsyn mellan kommunerna är allmänna råd. Nämnden vill dock peka på några särskilt viktiga punkter i förslaget, varav några är sådana där nämnden anser att förslaget behöver ändras eller skärpas.

SYNPUNKTER PÅ SÄRSKILT VIKTIGA PUNKTER I FÖRSLAGET

Utpekande av områden som är känsliga för utsläpp av toalettavloppsvatten (Ny Z §)

Att det nuvarande allmänna rådets indelning i hög och normal skyddsnivå ersätts med en ny områdesindelning i förordningen kommer att förtydliga och likrikta handläggningen av enskilda avlopp.

Miljötillsynsnämnden bifaller förslaget om utpekande av känsliga områden.

Ändrade krav på reduktion av näringsämnen (Ny 12 a § och Ny 16 e §)

Att helt förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten inom särskilt känsliga områden är en långt gående begränsning som kan medföra stora ingrepp eller kostnader för fastighetsägarna, och hanteringen av undantag kan bli en svår uppgift för tillsynsmyndigheten.

Förslagen medför även att kravet på fosforrening sänks för fastigheter som ligger i icke känsliga områden. Detta riskerar att uppfattas som orättvist av många som tidigare har förbättrat sina anläggningar, om de ser att en granne nu får lindrigare krav.

Nämnden föreslår att förbudet mot utsläpp av toalettavloppsvatten endast ska gälla för helt nya bostäder eller bostäder där utsläpp av toalettavloppsvatten redan saknas. Vidare bör kravet på 70 % rening av fosfor inom områden som inte bedöms vara särskilt känsliga behållas.





Krav på certifiering av anläggare (15 §)

Förslaget är en av de viktigaste punkterna för att höja kompetensnivån hos anläggarna och tydliggöra hur ansvaret fördelas mellan fastighetsägare, tillverkare och anläggare.

Miljötillsynsnämnden bifaller förslaget till certifiering av anläggare.

Kontroll efter installation (Ny X §) och kontinuerlig kontroll (Ny Y §)

Förslaget om obligatorisk installationskontroll är bra. Därefter bör dock återkommande kontroller ske oftare än det intervall som föreslås.

Nämnden anser att återkommande kontroller ska ske vart femte år.

Alternativt införs differentierade intervall beroende på teknik och/eller miljökrav. (Jämför till exempel med tillsynsintervallen för oljecisterner, vars längd beror på vilken typ av cistern som används.)

Alla kontroller bör utföras av ett helt oberoende kontrollorgan.

Övergångsbestämmelser

Det är svårt att förstå varför enbart nya avlopp skulle behöva kontrolleras. Befintliga anläggningar, vare sig de är mycket gamla eller har tillkommit de senaste tio åren, är sannolikt inte bättre än nytillkommande.

Nämnden anser att kravet på återkommande kontroller även ska gälla befintliga anläggningar.

I detta ärende har miljötillsynsnämnden i Höganäs beslutat. Miljöinspektör Max Sambergs har varit föredragande.

Daniel Svensson
Miljötillsynsnämndens ordförande

