



Miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Funktionskrav på framtidens elmätare (Ei 2015:09)

Ert dnr M2015/2234/Ee


Kammarrätten inskränker sitt yttrande till att avse de konkreta lagförslag som ges i rapporten. Yttrandet avser alltså inte det innehåll som framtida förordning och föreskrift kan komma att innehålla.

Såväl 3 kap. 10 § som 11 § bör indelas i stycken, se texten på sid. 10

Kammarrätten ifrågasätter om ordet främja i 3 kap. 10 § första stycket täcker avsikten med förslaget, jfr ordet skyldigheter i andra stycket. Om föreskrifterna avses ställa absoluta krav på mätsystemet bör ett annat ord övervägas.

Vad gäller förslaget till 3 kap. 11 § ellagen ifrågasätter kammarrätten om inte spänningvärden också måste anses utgöra mätvärden, eftersom även spänningen måste mätas. En förtydligande formulering bör övervägas, möjligen ... mätvärden vad avser förbrukning och spänning. Stor reservation dock med hänsyn till att detta gäller utpräglat tekniska frågor.

Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Bengt Green och Göran Mattsson, den senare föredragande


Bengt Green


Göran Mattsson