

ELBRUK

Svensk Elbrukarförening

YTTRANDE

2015-09-28

Miljö- och energidepartementet

Energimarknadsinspektionens rapport "Funktionskrav på framtidens elmätare" (Ei R2015:09)

(M2015/2234/Ee)

Alltsedan omregleringen startade har föreningen ansett att timmätning är en av de nödvändiga för förutsättningarna för en bra el-upphandling och energisparande.

Föreningen har, i stort, inget emot den föreslagna lagtexten. Men, att mätsystemet bl.a. "... ska främja ..., en minskad energianvändning ...", innebär ju egentligen att det ska motverka att el-säljarna tjänar pengar – krav på en effektivare el- eller resursanvändning synes oss mera relevant i sammanhanget.

Det är ett ambitiöst mål att alla svenska elabbonnenter i sinom tid ska ha elmätare med de i rapporten utvärderade funktionerna men, behöver alla funktioner finnas i alla mätare? Måste exempelvis spänningsmätning och avbrott registreras hos 2 miljoner abonnenter i hyreslägenheter med en årsförbrukning mindre än 5000 kWh? Vissa funktioner kanske kan läggas högre upp i nätsystemet. Stora el-användare och hushållskunder har olika krav och påverkansmöjligheter.

Resultaten från de nytto-/kostnads kalkyler man gjort visar stor spridning och är osäkra och kundernas engagemang i de försök med timmätning som gjorts är, vad vi förstår, inte uppmuntrande. Innan tvingande regler bestäms måste därför flera av funktionskraven skärskådas mera, inte bara som enskilda funktioner utan också som påverkade och påverkande delar i ett stort informationssystem.

Mot bakgrund av de senaste årens diskussioner om nätföretagens intäktsramar är det viktigt att systemkostnaden hålls nere efter modellen "inte skaffa det man behöver, bara det som man inte kan klara sig utan". Allt ska till slut betalas av nätkunderna.

Med vänlig hälsning
Svensk Elbrukarförening ek för

Lars Blomqvist