

Till:
Miljö- och energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet
Diarienumr M2017/02657/Ee

REMISSYTTRANDE

Funktionskrav på elmätare, Ei R2017:08

SABOs synpunkter

SABO tillstyrker lagförslaget i 3 kap 12 § i ellagen.

SABO tillstyrker förslag om ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el i 23-32 §.

SABO avstyrker förslaget 33 § punkt 2 om att bestämmelserna i 25-31 §§ ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025 för mätare under 63 A.

SABO anser istället att mätare hos konsumenter i flerbostadshus, dvs de som använder små mängder el, ska bytas ut i normal utbytestakt. Kostnaden för förtidigt bytande av mätare ökar den fasta andelen av elkostnaden och minskar därmed ytterligare incitamentet för energieffektivisering. Nyttan för konsumenten med de nya funktionskraven kan vid användande av små mängder energi antas vara högst begränsade.

Stockholm den 16 februari 2018

Jonas Högset
Chef Fastighet och Boende, SABO