

Datum
2018-02-09Diarienummer
2017-24654-2Mottagare
Miljö- och energidepartementet
M2017/02657/Ee
103 33 Stockholm

Er referens

Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare

Säkerhetspolisen har följande synpunkter.

Säkerhetspolisen anser att myndigheten ska vara undantagen från funktionskrav på mätutrustning eller mätsystem som anges i 25-31 §§ i förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. De nya funktionskraven på mätare innebär bland annat att de kan uppgraderas på distans samt att de möjliggör till- och frånslagning av en anläggning. Säkerhetspolisen är i behov av undantag från funktionskrav på elmätare för att inte skapa nya sårbarheter i myndighetens verksamhet som till stor del är av betydelse för rikets (Sveriges) säkerhet. Det finns enligt Säkerhetspolisens bedömning även andra myndigheter och organisationer som är i behov av undantag. Därför bör undantaget i mätförordningen förslagsvis formuleras enligt följande:

Försvarmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Säkerhetspolisen samt den som äger eller disponerar byggnader eller andra anläggningar som är i behov av säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha rätt att på begäran få mätutrustning eller mätsystem som saknar samtliga eller några av de funktioner som anges i 25-31 §§. Detta gäller om myndigheten utifrån säkerhetsskyddslagens syfte och bestämmelser gör bedömningen att mätutrustningen saknar dessa funktioner.

Formuleringen ovan beaktar att begreppet rikets säkerhet är på väg att fasas ut samt att skyddet mot terrorism har föreslagits uppgå i begreppet Sveriges säkerhet.¹ Samtidigt är det i viss mån för tidigt att införa begreppet Sveriges säkerhet innan den nya säkerhetsskyddslagen har trätt

¹ Lagrådsremiss Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag, s. 49.

Datum

2018-02-09

Diarienummer

2017-24654-2

i kraft. Det är alltså endast sådana byggnader eller andra anläggningar som har ett kvalificerat skyddsbehov som ska bli föremål för undantag, vilket hänvisningen till säkerhetsknyddslagen säkerställer.

Genom ovanstående undantag får varje myndighet i sin säkerhetsanalys göra en bedömning av om funktionskraven skapar nya sårbarheter och i så fall begära undantag.

Detta remissvar har besluts av biträdande enhetschefen vid Rättsenheten Ewa Bokwall. Föredragande har varit tf gruppchefen Sven Johnard.

Ewa Bokwall
Bitr. enhetschef

Sven Johnard
Tf gruppchef