



Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen
Handläggare: Anuliina Svensson
Tel: 0581-830 05
Epost: anuliina.svensson@lindesberg.se

KS-2026-00234

Yttrande gällande Författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv

Lindesbergs kommun tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade avloppsvattendirektiv. Lindesbergs kommun är positivt inställd till modernisering, tydliggörande och vattenvårdande lagändringsförslag.

Förtydligande om skillnad på dagvatten- och spillvattenavledning i Förslag till förordning (2027:000) om avloppsvatten från tätbebyggelse

"2 kap. Ledningsnät och individuella system

Krav på ledningsnät

1 § Avloppsvatten från tätbebyggelse från en avloppstätort med en belastning på 1 000 pe eller mer ska avledas via ledningsnät. Alla källor som genererar hushållspillvatten ska avledas i ledningsnät"

Enligt MB 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, definieras dagvatten som avloppsvatten. Ett förtydligande om att krav på ledningsnät inte gäller för dagvatten utan att det är spillvatten som avses, redan i första stycket blir tydligare. Dagvatten kan med fördel avledas i öppna system.

Ökade krav kräver mer resurser

Förslaget innebär bland annat skärpta reningskrav, nya krav på energieffektivisering, utökade krav på övervakning, rapportering och tillgängliggörande av information

Kostnaderna kopplade till kraven på avancerad rening vid reningsverk över 10 000 pe kommer att påverka mindre VA-kollektiv och landsbygdsområden särskilt hårt eftersom kostnaden per invånare i glesbygd med små va kollektiv och kommuner bli högre per invånare än i tätbebyggda områden. Utredningar, rapporteringar och att ta fram information som inte finns tillgänglig eller sammanställd är resurskrävande och det ökar den administrativa arbetsbördan.

Föreslagna regeländringar kräver att avloppstätorter med strax över 10 000 pe, kommer i många delar ha lika stora krav för rening och belastning att sammanställa och framställa rapporter som stora avloppstätorter med 100 000 pe. Då mindre kommuner, som saknar stordriftsfördelar, förväntas uppnå samma reningskrav och producera samma mängd dokumentation som de större avloppstätorterna men

med kanske bara en tiondel av resursbasen (10 000 pe jämfört med 100 000 pe). Kostnadsökningar för kommunen och va-huvudmän kommer slutändan bäras av skatte- respektive va-taxekollektiven om det inte tillförs externa resurser.

Den nya rapporteringen bör så långt det är möjligt samordnas och förenklas för att minska den administrativa bördan på verksamhetsutövaren. Det bör i lagstiftningen tydligt klargöras vilka krav som avses att kommunen ska genomföra, vilka krav som riktar sig till VA-huvudmannen, verksamhetsutövaren respektive tillsynsmyndigheten. Det bör undersökas/utredas om mindre avloppstätorter som möter många nya krav i och med författningsändringar kan erhålla administrativt/finansiellt stöd för att möta de nya lagkraven.

Det bör säkerställas att vägledningar till ny eller ändrad lagstiftning publiceras samtidigt som lagstiftningen, inte i efterhand. Detta för att underlätta regeltolkning och lagefterlevnad.