

Miljö- och energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se
kopia till monica.tornlund@regeringskansliet.se

Remiss angående rapport från ett regeringsuppdrag om förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Ert diarienummer: M2016/00120/Ke

SAMMANFATTNING

Länsstyrelsen i Kronobergs län tycker att Kemikalieinspektionen gjort en bra redovisning av högfluorerade ämnen och är positiv till utredningens slutsatser/förslag.

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

Högfluorerade skumvätskor för brandsläckning bedöms ha mycket begränsad användning i vårt län. Visst begränsat lager av denna typ av skumvätskor finns för de få tillfällen som dessa kan ha ett särskilt berättigat användande. Räddningstjänsterna är nu medvetna om de nackdelar från miljösynpunkt som dessa skum kan medföra och har därför redan infört en stark restriktivitet i användandet av denna produktgrupp. Användning av denna typ av skum för brandsläckning kan i första hand vara aktuell vid större petroleumbränder och då användningen bedöms kunna påverka möjligheterna för att rädda liv.

Det finns få fasta objekt i länet där denna typ av B-skum skulle tänkas framstå som ett huvudalternativ för att hantera brandsläckning. Utredningen föreslår inte totalt förbud mot användning av sådana skumvätskor och föreslagna begränsningar i användande av sådana produkter bedöms därför inte påverka räddningstjänsternas möjligheter till effektiv verksamhet i någon betydande omfattning i vårt län.

Förslag på utformning av användningsbegränsning

För att regleringen ska träffa samtliga användare bör den meddelas med stöd av 14 kap 8 § Miljöbalken.

Länsstyrelsen anser att tidpunkten behöver preciseras när anmälan till tillsynsmyndigheten ska ske i förväg respektive i efterhand.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Förutom utbildning av räddningstjänsten och andra verksamhetsutövare (industrier med fasta installationer) ser vi ett behov av utbildning även av tillsynsmyndigheterna på kommunerna och på länsstyrelserna.

Det behövs vägledning om olika tillvägagångssätt när restprodukter från användning ska tas om hand.

Det behövs också vägledning om hur uppgifter om olika högfluorerade ämnen och om koncentrationer ska granskas vid tillsynen. Utredningen tar upp att det vid tillsyn kommer bli nödvändigt att granska den totala förekomsten av organiskt fluor i brandsläckningsskum. Vidare redovisas i utredningen att information om fluortensider som ingår i brandsläckningsskum ofta betraktas som konfidentiella. Ämnen som förekommer i mycket små mängder behöver inte alltid redovisas i säkerhetsdatabladet för produkten.

Det behövs vägledning om i vilka skarpa lägen det bedöms vara nödvändigt att använda brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen, d v s när undantag gäller.

Straffbestämmelser finns för överträdelse av föreskrifter som är beslutade med stöd av både 9 kap 5 § och 14 kap 8 § Miljöbalken. Det behövs vägledning även om vilka överträdelse som föranleder misstanke om brott.

Det behöver klargöras om länsstyrelserna ska ha en samordnande roll för vägledning och uppföljning regionalt.

Översyn

För att göra kommande översyn av användning och eventuell skarpare reglering behöver det redan nu tas fram ett förslag hur uppgifter ska hämtas från tillsynsmyndigheter och användare av högfluorerade brandsläckningsskum, både om den användning som föreslås vara undantagen från regleringen och den användning som träffas av regleringen.

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET

Beslutet har fattats av länsråd Lennart Johansson med miljöskyddshandläggare Inger Karlsson som föredragande och Gunnar Karlsson samt Henric Linge som deltagande.

Lennart Johansson

Länsråd

Inger Karlsson

Miljöskyddshandläggare