

Stockholm 2021-11-15

Infrastrukturdepartementet

## **Remissvar på Svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (Diarienummer: I2021/01937)**

Branschorganisationen Oberoende Elhandlare (OE) lämnar härmed sina synpunkter på den aktuella rapporten.

Sverige är enligt Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el skyldigt att införa en 15 minuters avräkningsperiod för obalanser. Övergången till 15 minuters tidsupplösning är nödvändig för harmoniseringen av de europeiska marknaderna men också för att upprätthålla driftsäkerheten i det nordiska kraftsystemet. När alla europeiska länder har samma avräkningsperiod för obalanser är det till exempel möjligt att utbyta balansenergi mellan flera länder än idag. Med den högre tidsupplösningen kan effekterna av utvecklingen mot mer intermittent produktion hanteras på ett bättre sätt, flexibiliteten ökar och det skapas mer korrekta prissignaler.

OE är positiva till Svenska Kraftnäts (SvK) förslag till ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (1999:716) och ser de föreslagna förändringarna som nödvändiga för att kunna införa 15 minuters avräkningsperiod och uppnå nyttorna krävs det ändringar i det svenska regelverket och specifikt vilka mätpunkter som ska mätas och rapporteras med 15 minuters tidsupplösning. Vi menar vidare att den föreslagna tidpunkten för genomförandet och de föreslagna övergångsreglerna är väl avvägda och har därför inga invändningar emot SvK:s förslag.

För Oberoende Elhandlare

Eva Edlund Lendic

Bo Lindörn