



Yttrande

Datum	SFV diarienummer	Sida
2022-08-24	1524/22	1 (2)
Er beteckning		
Dnr: M2022/00983		

Handläggare
Marie Sjöstrand
E-post
marie.sjostrand@sfv.se

Regeringskansliet
Miljödepartementet
Stockholm

m.remissvar@regeringskansliet.se
m.rattssekretariatet@regeringskansliet.se

Yttrande över Miljödepartementets Remiss av Kommissionens förslag på reviderad förordning om fluorerade växthusgaser

Dnr: M2022/00983

Inledning

Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit remiss av Kommissionens förslag på reviderad förordning om fluorerade växthusgaser (f-gasförordning).

Med den nu gällande förordningen om fluorerade växthusgaser (f-gaser) har trenden vänt och lett till att utsläppen av f-gaser minskat varje år från och med 2015. Men de utsläppsbesparingar som planerats till 2030 kommer inte helt att uppnås genom nuvarande förordning.

Vid en översyn stod det klart att de centrala delarna av den nuvarande förordningen borde behållas, men att vissa bestämmelser behövde finjusteras och flera bestämmelser läggas till.

SFV har tagit del av förslaget till uppdaterad f-gasförordning och lämnar nedanstående synpunkter och kommentarer.

SFV:s uppdrag och fastigheter

SFV ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. SFV förvaltar en sjundedel av Sveriges yta och cirka 4000 byggnader. Många av SFV:s objekt är statliga byggnadsminnen med skyddsföreskrifter.

SFV yttrar sig utifrån sin roll som fastighetsförvaltare och som operatör av köldmediaanläggningar. Föreslagna förändringar bedöms dock påverka SFV:s verksamhet i mycket begränsad omfattning.

Sammanfattning

SFV uppskattar den begäran om yttrande av den förnyade EU-förordningen som remissen innebär.

SFV anser att den reviderade EU-förordningen kommer att bidra till att takten ökar i EU:s klimatåtgärder vilket är positivt. SFV tillstyrker därför förslaget.

SFV:s synpunkter

SFV redovisar nedan kommentarer till föreslagen EU-förordning under samma artikelnummer som i den förslagna EU-förordningen. Därutöver har SFV inga synpunkter på eller kommentarer till förslaget.

Artikel 3 Definitioner

SFV anser att det saknas en beskrivning av *kylutrustning* under artikel 3. I frånvaro av tydliga definitioner kan tolkning av EU-förordningens implementering variera länder emellan.

Artikel 13.3

SFV noterar att den *fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer* som finns i nu gällande förordning är borttagen i förslaget vilket innebär att fler anläggningar kommer att beröras av begränsningen.

Beslut

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren. *Miljöspecialist Marie Sjöstrand* har varit föredragande. I handläggningen har också *VVS-specialist Sofia Ekstrand*, driftsamordnare *Jan Helsing*, *elspecialist Peter Kindblom* samt driftsansvariga inom fastighetsområdena deltagit.



Ingrid Eiken Holmgren



Marie Sjöstrand