

Remissyttrande

Datum: 2022-09-04

Ert Dnr: M2022/00983

Till: m.remissvar@regeringskansliet

Kopia: m.klimatenheten@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss av Kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning

Svenska Kyltekniska Föreningen har till styrelsen erhållit följande synpunkter från en föreningsmedlem och tillika suppleant i styrelsen:

Det kommer att bli en tuff uppgift för branschen att ställa om för att möta de ökade ambitionerna från EU. För värmepumpbranschen kommer det att bli extremt svårt. Det finns ett specifikt förslag till ett förbud som i princip innefattar alla villavärmepumpar. Enligt detta förbud kommer inga hermetiskt tillslutna produkter med köldmedier vars GWP-värde överstiger 150 att tillåtas på marknaden från 1 januari 2025 (product ban 17).

I princip alla tillgängliga alternativ är antingen A2L eller A2 och kan på grund av brandsäkerhetsregler inte installeras utan mycket omfattande åtgärder. Som vi ser det står vi i dagsläget utan realistiska alternativ för att ersätta över 500 000 bergvärmepumpar bara i Sverige.

Det som gör det än mer försvårande är den pågående revideringen av REACH-förordningen som med stor sannolikhet kan komma att förbjuda flertalet nya syntetiska köldmedier med lågt GWP.

Det är tämligen uppenbart att vi måste använda brännbara medier i framtiden men det kräver att säkerhetsstandarderna liberaliseras och att vi utbildar våra kyltekniker för att hantera brännbara medier. Vi måste ställa oss frågan om vi inte ska föreslå att hantering av brännbara medier omfattas i vårt obligatoriska certifieringssystem.

Svenska Kyltekniska Föreningens styrelse ställer sig bakom synpunkterna ovan.

Svenska Kyltekniska Föreningen
genom

Robert Thell
Ordförande