

Klimat- och näringslivsdepartementet
kn.remissvar@regeringskansliet.se
sandra.lennander@regeringskansliet.se

Remissvar avseende promemorian

Genomförande av delar av det omarbetade energieffektivitetsdirektivet

Svensk Datacenter Industri (SweDCI) välkomnar möjligheten att lämna ett remissvar avseende promemorian *Genomförande av delar av det omarbetade energieffektivitetsdirektivet*. Vi begränsar vårt svar till författningsförslag 1.1 *Förslag till lag om energiledningssystem och energikartläggningar i företag* och 1.11 *Förslag till lag om ändring i lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet*. SweDCI tillstyrker genomförandet av det uppdaterade energieffektiviseringsdirektivet, och ger nedan förslag på mindre justeringar för att säkerställa att det tillämpas enligt EU direktivet.


SweDCI är en branchorganisation som representerar över 100 medlemsföretag som tillsammans skapar grunden för de digitala verktyg vi använder dagligdags och avancerade tekniker såsom AI. Medlemmarna är en del av den svenska datacenterindustrin, från tillverkare av kylsystem och andra komponenter till bolag som driver datacenter för colocation och molntjänster. Vår vision är att främja en robust och hållbar digital samhällsutveckling samt att vara en stark representant för våra medlemmar mot beslutsfattare. Vi arbetar för att skapa ett gynnsamt affärsklimat och underlätta nätverkande för våra medlemsföretag.

Författningsförslag 1.1. Förslag till lag om energiledningssystem och energikartläggningar i företag

Vi välkomnar att de svenska reglerna i största grad harmoniseras med EU:s energieffektivitetsdirektiv, då detta är av yttersta vikt för aktörer som verkar i flera EU-medlemsstater. SweDCI välkomnar kraven att genomföra energikartläggningar eller tillämpa energiledningssystem, såsom ISO50001, detta är i linje med vår bransch arbete att ständigt förbättra våra verksamheter och öka energieffektiviteten.

I enlighet med artikel 11 i EU:s energieffektivitetsdirektiv gäller skyldigheten att genomföra en energikartläggningar och utarbeta en handlingsplan endast för företag som inte har infört ett energiledningssystem. Direktivets syfte är att säkerställa proportionalitet och undvika dubbelarbete. Företag som har certifierade energiledningssystem – verifierade av ett oberoende ackrediterat organ – uppfyller redan direktivets mål genom systematisk bevakning, granskning och kontinuerlig förbättring av sin energiprestanda.

Att införa ytterligare krav på separata kartläggningar och handlingsplaner för organisationer som redan upprätthåller sådana certifierade system är därför inte förenligt med direktivets syfte. Det kommer att skapa onödiga administrativa och ekonomiska bördor, och inte bidra till ytterligare eller mätbara energieffektivitetsvinster. SweDCI anser därför att författningsförslaget måste anpassas till direktivets tillvägagångssätt, för att säkerställa tydlighet, minska överflödig reglering och bibehålla fokus på att uppnå effektiva och verifierbara energieffektivitetsresultat.



Vi rekommenderar därför starkt att paragraf 5 tredje stycket tas bort, eftersom det inför en ytterligare skyldighet utöver energiledningssystemet. Undantaget i paragraf 10 är inte helt i linje med EU:s energieffektivitetsdirektiv. Organisationer som har erhållit ISO50001-certifiering bör vara helt undantagna från energikartläggningar och handlingsplaner för att undvika dubbelkrav i Sverige som inte var avsedda av EU:s lagstiftare. Alternativt bör paragraf 9 och 10 tydliggöra att en ytterligare energikartläggning och relaterad rapport och handlingsplan inte krävs om organisationen har erhållit certifiering enligt erkända EU- eller internationella miljöledningssystem, såsom ISO 14000 eller EU:s miljölednings- och revisionssystem (EMAS), om de inkluderar en energikartläggning.

Författningsförslag 1.11 Förslag till lag om ändring i lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Vi tillstyrker generellt ändringarna i lagen (2014:268) och dess nära införlivande av EU:s energidirektiv, och vi ser fram emot att samarbeta med Energimyndigheten när de utvecklar vägledning om hur kostnads-nyttoanalysen ska genomföras mer i detalj.

Vi rekommenderar att paragraf 4 (3) andra stycket tas bort. Att välja den bästa platsen för en datacenteretablering är komplext och kräver en balans mellan el, vatten och fibertillgänglighet samtidigt som man ska uppfylla utsläpps- och bullerrestriktioner för grannar, för att enbart nämna några av de många faktorerna som utvärderas. Kravet som införs i paragraf 4 (3) (a) och (b) säkerställer att lösningar för återanvändning av spillvärme utforskas i detalj, både genom fjärrvärme och andra lösningar. Datacenteroperatörer kan inte enbart beakta återanvändning av spillvärme när de väljer platser, och att kräva att kostnads-nyttoanalysen överväger alternativa platser resulterar i en ytterligare rapporteringsbörda för operatörerna utöver att beakta faktiska lösningar för återanvändning av spillvärme.

Vi noterar att datacenterbranschen består av många olika typer av datacenter – för molntjänster, företags egna, colocation, för att nämna några. Dessa har olika förutsättningar för vart de kan lokalisera sig. Generellt ser vi ett stort intresse hos våra medlemmar att undersöka möjligheter för återvinning av spillvärme, vi upplever däremot att kommuner och energibolag kan bli bättre på att planera för vart framtida datacenter skulle kunna placeras för att ta till vara på den spillvärme som finns.