

**Remiss beträffande Boverkets förslag till "Översyn av systemet för energideklARATIONER".  
Diarienummer: KN2025/00719.**

**Funkis, Funktionskontrollanterna i Sverige (nedan angivet Funkis eller "vi"),  
avger härmed vårt remissvar på synpunkter på "Rapport 2025:6".**

**Inledning**

Vi ger synpunkter på det som berör oss sakkunniga funktionskontrollanter.  
Vi har alltså inte tagit med något annat i yttrandet.

Vårt remissvar/yttrande enligt nedan:

Vid inspektion av uppvärmnings-, ventilations och luftkonditioneringssystem bör detta ske i samråd med funktionskontrollanterna för att säkerställa att inomhusklimatet inte påverkas negativt av föreslagna åtgärdsförslag jmf. "Lagen om energideklARATIONER för i byggnader" 9§ under pkt 4.

För att uppnå en så kostnadseffektiv inspektion/funktionskontroll som möjligt bör reglerna harmoniseras med OVK-intervallerna, jmf. OVK 3/6 år

2025-06-16

Synpunkter avlämnade från Funkis styrelse representerade av:

Torbjörn Knutsson

Dennis Andersson

Peter Granath

Gunnar Nihlén

Funkis  
c/o Föreningshuset Sedab AB  
Lumaparksvägen 7, pl 7  
120 31 Stockholm