

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Bygg

BREV

2018-05-31

Dnr 2018-127

Handläggare:

Sigbritt Bengtsson

Telefon 0278 – 258 10

E-post: samh.bygg@bollnas.se

.

Remiss Boverkets rapport 2017:32

Vår uppfattning om Boverkets förslag till ändring, vad gäller förslaget om en utökad anmälningsplikt enligt PBF, är bra.

Vi stöder att anmälningsplikten gäller alla installationer, samt att det inte krävs anmälan om det endast görs en liten ändring i befintlig panna / rumsvärmare eller rökkanal.

Vi anser att det är till fördel i vår handläggning att en ändring görs i regelverket. Det blir förhoppningsvis lättare och tydligare vad som gäller, för oss som handlägger dessa ärenden, för byggherrar, återförsäljare och kanske också för tillverkare. Det blir lättare att informera byggherrar om regelverket när anmälningsplikten gäller för, i princip, alla åtgärder.

Vårt problem idag, är de byggherrar som installerar och börjar använda sin rumsvärmare eller panna utan anmälan och utan startbesked.

Att handlägga dessa ärenden ”kostar mer än det smakar”. Vi menar att en byggherre ju har möjlighet att göra rättelse, innan vi beslutar om att ta ut en sanktionsavgift. Det är tidsödande att utöva tillsyn i dessa ärenden, att rättelse är gjord, innan vi ev. beviljar ett startbesked.

Det kan också vara problem med nya importerade rumsvärmare / pannor, att få fram uppgifter om de uppfyller kraven enligt BBR eller inte.

En skrotningspremie är bra, just för att begagnatmarknaden ska bli mindre.

I BBR bör även reglerna för bastuaggregat finnas med. (Det kanske inte är vanligt med dessa ärenden i storstäderna, men på mindre orter har vi dessa ärenden ibland.) Tillåtet värde av koloxidutsläpp för bastuaggregat är ju högre än för rumsvärmare. Det vore bra om även detta skrivs in i BBR. Alltså all info vad gäller utsläpp av koloxid bör finnas samlat på ett ställe, dvs i BBR.

Skrivningen om trivseleldning är borta. Det bör innebära att allt som installeras ska uppfylla kraven!? Om vi även i fortsättningen kan godkänna trivseleldning i vissa fall, bör detta visas med exempel när det kan vara ok

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Sigbritt Bengtsson

Bygghandläggare