



Ert dnr Fi2019/02656/BB

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.sba.bb@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss Byggnaders energiprestanda - förslag till ändringar i plan- och byggförordningen

Piteå kommun har fått en begäran om yttrande avseende remiss Byggnaders energiprestanda - förslag till ändringar i plan- och byggförordningen från Finansdepartementet. Piteå kommuns kommun avger följande yttrande på betänkandet.

Den huvudsakliga förändringen är att Regeringen och Boverket anser att kraven på byggnadernas energiprestanda (EP) ska ändras från systemgränsen levererad energi uttryckt i Primär-energi. I stället föreslår Energikommisionen (EK) och Energimyndigheten (EM) att man fokuserar på använd energi samt att byggreglerna ska vara mer teknikneutrala i valet mellan exempelvis värmepumpar och fjärrvärme.

Levererad energi = hur mycket energi vi köper.

Använd energi = hur mycket energi vi använder.

Ex till en värmepump köper man t.ex. 10 000 kWh men använder 40 000 kWh.

Piteå kommun måste förändra arbetssättet genom att mäta mer om/när beslut om byggnaders energiprestanda tas, enligt SVEBYS verifieringsanvisning om EP. Nedan ges exempel på konsekvenser av beslut om förändring av EP:

- Mätning måste genomföras mer selekterat d.v.s. mäta värme, tappvarmvatten, komfortkyla, el till värmepumpar och fastighetsel var för sig. Även el som används utanför byggnaden måste mätas, d.v.s. motorvärmare, utvändiga belysning etc.
- Projekteringsanvisningarna måste ändras. Det är även viktigt att elkonsulter vet vad som ska klassas som verksamhetsel respektive fastighetsel.
- En mätplan måste upprättas för varje projekt.

Genom att mäta mer ökar vetskapen om var åtgärder ska genomföras för energieffektivisering. En konsekvens blir ökade kostnader inom drift och projekt.

Piteå kommun

Helena Stenberg
Kommunstyrelsens ordförande