



Mottagare
Miljö- och energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se

Vår handläggare
Anders Ingelmark, 010-44 44 286

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Er handläggare
Elisabeth Lidbaum

Ert föregående datum
2015-06-17

Er beteckning
M2015/2507/Ee

Remissvar till Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Sammanfattning

Fortifikationsverket har mottagit rapporten ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader” på remiss från Miljö- och energidepartementet.

Fortifikationsverket ställer sig bakom rapporten och ett ökat fokus på byggnaders energiprestanda. Rapportens beräkning av energiprestanda torde kunna ge positiva effekter så att småskalig energiproduktion främjas, vilket Fortifikationsverket upplever positivt.

Synpunkter

Rapporten förmedlar att nybyggnadskraven inte kommer att påverka energianvändningen totalt sett då den största energivolymen används i befintliga byggnader. Finns det synergieffekter som även gynnar den befintliga bebyggelsen bör den möjligheten därför tillvaratas.

Kapitelvisa kommentarer:

Kapitel 2:4

Definitionen på teknisk nivå för nära-nollbyggnader har valts vara ”teknisk tillgänglig nivå” vilken verket ställer sig bakom men ser samtidigt en risk att branschen inte ges incitament nog att ta tillräckligt ansvar för utveckling av ny teknik.

Kapitel 4

Kapitlet handlar om val av systemgränser. Boverkets uppfattning är att (kapitel 4.5.5) föreslå systemgräns för levererad (köpt energi) och för att uppfylla energidirektivet föreslås en viktningsfaktor på 2,5 för uppvärmning med el. Denna systemgräns vill verket betona att den är att föredra framför andra alternativ eftersom den gynnar utveckling av fritt flödande energi såsom sol, vind, vatten, geoenergi m.m. Detta är viktigt eftersom utveckling av dessa teknikområden även kan påverka redan befintliga byggnader positivt.

**Bilaga C**

Underlaget som ligger till grund för att fastställa nivåerna av energiprestanda, bilaga C, för kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler vittnar om att förslaget nivåer kan vara alltför försiktiga och torde kunna skärpas ytterligare utifrån dagens tekniskt tillgängliga nivå.

Beslut

Ärendet har beretts av Strategiska avdelningen och Förvaltningsavdelningen i samarbete med GD-stab. Under den slutliga beredningen har Anders Ingelmark, chef GD Stab, föredragit ärendet. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Karlström.

Eskilstuna 2015-08-28

Urban Karlström
Generaldirektör

Anders Ingelmark
Chef GD Stab