

Remissvar M2015/2507/Ee Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära - nollenergibyggnader NNE

Riksbyggen som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss och framför följande:

Systemgräns nettoenergi:


Riksbyggen förordar systemgränsen nettoenergi. Det innebär tydligt fokus på byggnader oavsett uppvärmningssystem, vilket underlättar framtida utbyten av energiförsörjningssystem. Systemgränsen är teknikneutral och främjar de samhällsekonomiskt mest effektiva lösningarna. Därmed skapas drivkrafter för konkurrens och teknikutveckling på marknaden.

Systemgräns nettoenergi:

Riksbyggen förordar systemgränsen nettoenergi. Det innebär tydligt fokus på byggnader oavsett uppvärmningssystem, vilket underlättar framtida utbyten av energiförsörjningssystem. Systemgränsen är teknikneutral och främjar de samhällsekonomiskt mest effektiva lösningarna. Därmed skapas drivkrafter för konkurrens och teknikutveckling på marknaden.

Det finns i dag två typer av golvvärme. En där golvvärmen står för rummets heta uppvärmningsbehov och komfortgolvvärme som enbart är för brukarens välbefinnande. Vi föreslår att i de fall där komfortgolvvärme installeras behöver energianvändningen för detta inte räknas med i husets energiprestanda om utrymmet värms upp av husets centralvärmesystem. Samma sak bör gälla handdukstorkar under förutsättning att den installerade effekten inte överskrider, förslagsvis, 80 watt.

Med vänlig hälsning



Kjell Berndtsson
Energi strateg
08-6984133