



Datum
2022-12-06

Adress
August Palms Plats 1

Diarienummer
STK-2022-1078

Yttrande

Till
Miljödepartementet

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om EU-förordning om minimikrav för återanvändning av vatten

M2022/01152

Sammanfattning

Malmö stad ställer sig positiv till att det införs en tillståndsplikt för produktion och tillhandahållande av avloppsvatten. Malmö stad anser dock att det finns skäl att titta bredare på frågan om användning av renat avloppsvatten än att begränsa endast för jordbruksmark. Malmö stad anser att det bör vara förbjudet att sprida avloppsvatten inom vattenskyddsområden. Malmö stad anser vidare att gränsvärden behöver redigeras och nya tillföras för att minimera riskerna med återanvändningen.

Yttrande

Malmö stad ställer sig positiv till att det införs en tillståndsplikt för produktion och tillhandahållande av avloppsvatten. Malmö stad anser dock att det finns skäl att titta bredare på frågan om användning av renat avloppsvatten då detta behov uppstår på andra ställen än för jordbruksmark. Det kan vara i parker eller andra rekreationsytor, på kolonilotter samt samt till exempel tvätt och spolvatten i WC i bostäder. Det hade varit önskvärt att även dessa användningsområden tagits upp och eventuellt reglerats i den föreslagna förordningen.

Malmö stad har inget att invända mot att användningen av renat avloppsvatten regleras i en separat förordning. Malmö stad anser dock att användningen det återvunna vattnet bör hanteras som en anmälningspliktig verksamhet så att prövningsmyndigheten på ett enklare sätt kan agera om användningen inte längre bedöms vara säkert ur ett miljöperspektiv. För det fall att tillståndsplikt ändå bedöms som det bästa alternativet bör ett sådant som huvudregel vara tidsbegränsat till några få år.

Malmö stad anser att endast upprätthållandet av minimikraven vid spridning av renat avloppsvatten på åkermark inte är tillräckligt med beaktande av de risker som redogjorts för. Även befintliga gränsvärden behöver redigeras och nya behöver tillföras för bland annat

läkemedelsrester, antibiotikaresistens, mikroplaster, metaller, organiska föroreningar och kemiska bekämpningsmedel.

Malmö stad anser också att det bör vara förbjudet att sprida renat avloppsvatten inom vattenskyddsområden främst med anledning av att studier visat att vissa typer av PFAS följer med vattnet ner i jordprofilen och därmed riskerar att förorena grundvattnet.

För tillsynsmyndigheter kommer förslaget innebära att ytterligare tillsyn behöver utföras över de verksamheter som myndigheten enligt förslaget ska ha tillsyn över samt över de tillståndspliktiga verksamheter som eventuellt tagits över från länsstyrelsen. Det kan även bli aktuellt med utdömning av miljöstraffavgift om verksamheter bedrivs utan föregående anmälan eller utan tillstånd. Idag finns dock enligt Malmö stads vetskap inga verksamheter som producerar eller använder renat avloppsvatten för bevattning av jordbruk inom Malmö kommun och inget tyder på att detta kommer att ändras i närtid varför konsekvenserna för Malmö stads verksamhet bedöms som begränsade.

Ordförande

.....
Karin Stjernfeldt Jammeh
.....

Sekreterare

.....
Julia Campbell
.....