

Svensk Ventilation
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Infrastukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se

Svensk Ventilations remissvar: Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av uppvärmnings-system och luftkonditioneringssystem (D.nr.I2019/01698/E).

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är *Ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla.*

Krav på inspektioner av system för uppvärmning eller luftkonditionering

Svensk Ventilation tillstyrker att man inför ett krav på inspektion av system för uppvärmning och luftkonditionering med en nominell effekt som överstiger 70 kW. Kommande föreskrifter måste vara tydliga för system som består av en kombination av anläggningar. Det behöver klart framgå om det är sammanlagd effekt eller om det är en enskild anläggnings effekt som avgör om inspektion är ett krav.

Krav på inspektioner som en del av energideklarationssystemet

Svensk Ventilation tillstyrker förslaget om att inspektionen skall ingå som en del av systemet för energideklarationer.

En särskild rapporteringsskyldighet för de byggnader som inte ingår i energideklarationssystemet

Svensk Ventilation avstyrker en särskild rapporteringsskyldighet för de byggnader som inte ingår i systemet för energideklarationer. Vi anser att kravet på inspektion ska utgöra en del av energikartläggning för stora företag. För små och medelstora företag bör detta ingå i något av de initiativ som Energimyndigheten driver.

Inspektionerna utförs av certifierade experter

Svensk Ventilation tillstyrker kravet på att certifierade experter ska utföra inspektionerna. Den certifierad experten ska uppfylla antingen de krav på kompetens man ställer i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (CEX 2007:5) för certifiering av energiexpert eller i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2014:2) om energikartläggning i stora företag. Vid bedömning av installationers effektivitet kräver detta spetskompetens och praktisk erfarenhet, vilket dagens energiexperter inte alltid har. Det ska därför vara möjligt för certifierade experter att kunna anlita andra spetskompetenser enligt samma princip som framgår av STEMFS 2014:2. Det vill säga att ett enskild individ inte behöver uppfylla samtliga krav utan har möjlighet att bidra

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskv ventilation.se
Hemsida
www.svenskv ventilation.se

med sin spetskompetens.

Undantag från inspektionsskyldighet

Svensk Ventilation tillstyrker undantaget från skyldighet av inspektion i byggnader som har system för övervakning, automatisk styrning av fastigheten eller har ett avtal om övervakning av systemet inom ramen för en energitjänst. Kommande föreskrifter måste dock vara tydliga med vilken typ av energitjänster som gäller för ett undantag.

Krav på system för fastighetsautomation och -styrning från år 2025

Svensk Ventilation tillstyrker kravet på att byggnader som inte innehåller bostäder och som har system med en nominell effekt som överstiger 290 kW ska ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Vi anser att kravet även ska gälla för bostäder.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Svensk Ventilation tillstyrker förslaget.

Bemyndiganden för Boverket

Svensk Ventilation tillstyrker förslaget.

Tillsyn

Svensk Ventilation avstyrker förslaget om att inte införa särskilda regler för tillsyn. Vi anser att utpekad myndighet ska utöva tillsyn på att byggnad uppfyller kriterier för att återöppna undantaget. Fastighetsägare ska minst kunna visa att kriterierna i tabellerna 1 och 2 är uppfyllda och tillhandahålla driftdata på begäran.

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till:

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53

Britta Permats
VD
Svensk Ventilation

Svensk Ventilation

Postadress
Box 17154
104 62 Stockholm

Besöks-/Leveransadress
Ringvägen 100
104 62 Stockholm

Telefon
08-762 75 00

E-post
info@svenskventilation.se
Hemsida
www.svenskventilation.se