

Karin Sjöberg
Verksjurist
Avdelningen för analys
010-168 05 92

2018-01-09

Dnr 17EV15075

Er ref/Dnr
M2017/02561/Ee

Regeringskansliet
Miljö- och energidepartementet

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023

Elsäkerhetsverket har tagit del av rubricerad remiss och tillstyrker de förslag om differentierade avskrivningstider som lämnas i rapporten. Elsäkerhetsverket önskar även framföra följande kommentarer.

Elsäkerhetsverket ser positivt på att avskrivningstiderna blir mer differentierade för att bättre avspegla livslängden på anläggningarna. För bibehållande av en hög elsäkerhetsnivå är det mycket viktigt att alla delar som ingår i elkraftssystemets funktioner för övervakning, skydd och manövrering är intakta. Utifrån Elsäkerhetsverkets perspektiv är det därför viktigt att regleringen medför att teknik med säkerhetsbrister ersätts innan anläggningarna är uttjänta eller när säkrare teknik blir tillgänglig.

Till skydd för tredje person är det också viktigt att byggnader, grindar och staket runt stationer och andra elnätsanläggningar är intakta, så att exempelvis barn inte kan ta sig in i anläggningarna. Elsäkerhetsverkets tematiska tillsyn 2017 visade på ett bristande underhåll av staket runt lokalnätens stationer. Det framgår av utredningen att exempelvis plåtbyggnader, staket och grindar har en kortare livslängd, medan vissa typer av byggnader förväntas ha en mycket lång livslängd. Elsäkerhetsverket anser att de föreslagna avskrivningstiderna beträffande mark och bygg totalt sett är tillräckliga och kan inte se att förslagen riskerar att leda till en försämrad elsäkerhetsnivå.

I detta ärende har generaldirektören Elisabet Falemo beslutat. I den slutliga handläggningen har Jennie Andersson, teknisk expert, deltagit. Föredragande har varit Karin Sjöberg, verksjurist.



Elisabet Falemo