



Datum
2025-02-20

Ärendenr
MSB 2024-15807

Ert datum
2024-11-20

Er referens
KN2024/02313

Enheten för brand och räddning (RO-BR)
Andreas Forsberg
010-240 5243
andreas.forsberg@msb.se

Regeringskansliet
Klimat- och Näringslivsdepartementet

kn.remissvar@regeringskansliet.se
kopia: kn.cks.remissor@regeringskansliet.se.

Remiss av kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om batterier

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit del av promemorian kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om batterier.

MSB stödjer förslaget till förordning (2025:000) med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om batterier, om att en myndighet (Elsäkerhetsverket) ska ansvara för marknadskontroll av kraven i artikel 12 i EU:s förordning om batterier¹. MSB stödjer även förslaget om att MSB på begäran ska bistå Elsäkerhetsverket med uppgifter gällande de säkerhetsparametrar som anges i punkterna 10 och 11 i bilaga V till EU:s förordning om batterier. MSB föreslår dock att skrivningar om delat ansvar stryks (exempelvis s. 66).

MSB föreslår att 39 § i förslaget till förordning (2025:000) förtydligas då promemorian anger (s. 67) att om ett batteri omfattas av produktkrav i någon annan produktlagstiftning som motsvarar kraven i EU-förordningen om batterier, bör en myndighet ha marknadskontrollansvar utifrån båda rättsakter.

Kommentarer och synpunkter

52 § förordningen (2025:000)

De kompletterande bestämmelserna föreslår enligt 52 § att MSB på begäran ska lämna de uppgifter till Elsäkerhetsverket som behövs. Detta för att Elsäkerhetsverket ska kunna utföra sitt tillsynsuppdrag enligt artikel 12 i EU-förordningen om batterier. Det gäller framförallt tillsynen av de säkerhetsparametrar som anges i punkterna **10. Explosion** och **11. Utsläpp av gaser**, i förordningens bilaga V.

MSB har viss kompetens med avseende på bränder i litiumjonbatterier, inte minst ur ett räddningstjänstperspektiv och med kommunal räddningstjänst som målgrupp. MSB kan, på begäran, bistå Elsäkerhetsverket med den kunskapen. Huruvida den kunskapen är tillräcklig utifrån Elsäkerhetsverkets framtida behov för marknadskontroll av stationära batterienergilagrar kan MSB inte svara på i dagsläget, ej heller om det tillkommande ansvaret för myndigheten ger ”förhållandevis begränsade konsekvenser för myndigheten”, vilket framgår av s. 100 i promemorian.

Utöver punkterna 10 och 11 i bilaga V konstaterar MSB att även punkt **6. Värmespridningsskydd**, handlar om brandskydd. Punkten handlar om brandspridning

¹ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1542 av den 12 juli 2023 om batterier och förbrukade batterier, om ändring av direktiv 2008/98/EG och förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av direktiv 2006/66/EG

inuti batteriet, så kallad propagering. MSB anser dock inte att myndigheten har ingående kunskaper om batterikonstruktioner, för att stödja Elsäkerhetsverket i den punkten.

MSB anser att Elsäkerhetsverkets ansvar för marknadskontroll är tydligt enligt 42 § förslaget till förordning (2025:000) samt att 52 § anger att MSB på begäran ska lämna de uppgifter till Elsäkerhetsverket som behövs. Motsvarande tydlighet saknas i promemorian (s. 66), till exempel genom följande: ”Myndigheterna bör därför dela på ansvaret utifrån myndigheternas olika kompetenser.”.

39 § förordningen (2025:000)

Promemorian anger (s. 67) följande: ”Utöver att i möjligaste mån begränsa antalet ansvariga myndigheter bör ambitionen för fördelningen av marknadskontrollansvaret vara att undvika överlappande ansvar.” Formuleringen av 39 § i förslag till förordning (2025:0000) uppfattas dock som att samtliga marknadskontrollmyndigheter, förutom kontroll av produkten som man har marknadskontrollansvar för, även ska utöva kontroll av batterier som följer med en produkt.

MSB föreslår därför att 39 § omformuleras så att det tydligt framgår att det enbart är när ett batteri omfattas av produktkrav i någon annan produktlagstiftning som motsvarar kraven i EU-förordningen om batterier, som en myndighet har marknadskontrollansvar utifrån båda rättsakter. Följande omformulering föreslås:

”39 § En marknadskontrollmyndighet som utövar kontroll enligt EU-förordningen om marknadskontroll över en produkt som innehåller ett batteri vilket omfattas av produktlagstiftning som även innehåller produktkrav som motsvarar kraven i EU-förordningen om batterier, ska även utöva kontroll över att batteriet överensstämmer med kravet i artikel 5.2 i EU-förordningen om batterier på att inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet.”

Batterienergilagrar som en del i en helhet och MSB:s opartiskhet

MSB vill även tillföra två perspektiv som inte påverkar stödet myndigheten föreslås ge, men som ändå bör beaktas.

- Brandskydd i ett stationärt batterienergilagrar handlar dels om skydden i själva batteriet och dels om den helhet batteriet bildar tillsammans med byggnaden eller anläggningen det installeras i. Det är till exempel troligt att större stationära batterienergilagrar levereras som en del i en helhet, exempelvis i en containerliknande lösning, som även torde kunna betraktas som en byggnad enligt plan- och bygglagen. MSB noterar dock att vare sig Boverket eller byggregler omnämns i underlaget. MSB menar att helheten bör beaktas vid brandskydd i stationära batterienergilagrar.
- MSB vill även belysa sitt ansvar som expertmyndighet gällande lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och konstaterar att stödet till Elsäkerhetsverket inte får riskera att gå i konflikt med MSB:s övriga uppdrag. Stödet som MSB föreslås bistå med får till exempel inte äventyra MSB:s opartiskhet att yttra sig i rättsfall om brandskydd i skäligen omfattning. MSB kan dock inte se sådana risker i förslaget

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Remissvar

3(3)

Datum
2025-02-20

Ärendenr
MSB 2024-15807

uppdrag, annat än om det kommer till byggnader eller anläggningar (där batterienergilagren installeras).

I detta ärende har vikarierande överdirektören Anna Psaroulis beslutat. Andreas Forsberg har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också biträdande avdelningschefen Patrik Perbeck och enhetschefen Marcus Vilhelmsson deltagit.

Anna Psaroulis

Andreas Forsberg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress:
651 81 Karlstad

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00

registrator@msb.se
www.msb.se

Org.nr: 202100-5984