

Regeringskansliet,  
Klimat- och näringslivsdepartementet,  
kn.remissvar@regeringskansliet.se

## Remiss om promemoria om tillsyn enligt EU:s f-gasförordning i fråga om elektriska brytare, desfluran och märkning av dosinhalatorer

Er beteckning: KN2026/00808

### Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län anser att tillsynen av f-gaser i elektriska brytare bör bedrivas i enlighet med den ordinarie fördelningen av tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter), med möjligheten att överlåta denna tillsyn. I övrigt tillstyrker vi förslagen i promemorian.

Vi föreslår även att det bör införas en bestämmelse i F-gasförordningen (2016:1128) om att operatörer ska skicka in underrättelse till tillsynsmyndigheten när ett undantag tas i bruk.

### Synpunkter

Länsstyrelsen i Stockholms län är i huvudsak positiv till förslagen i promemorian som berör oss men vi har följande synpunkter och medskick.

#### Avsnitt 7.1.2

Vi instämmer i slutsatsen om att vi kommer att behöva bygga upp kompetens och att tillsynen sannolikt kommer att öka med tiden, i och med den stegvisa skärpningen av begränsningskraven i förordning EU 2024/573. Som förslaget ser ut ser vi ett behov av ökade resurser även för den tid som kommer att behöva läggas på planering av tillsynen. Särskilt inledningsvis eftersom vi bedömer att det är ett nytt tillsynsområde som behöver byggas upp där det inte är helt klart vilka operatörer det är som berörs av tillsynen.

Länsstyrelsen konstaterar utifrån avsnitt 7.1.2 att elektriska brytare som innehåller fluorerade växthusgaser främst installeras på mellan- och högspänningsnivåer, dvs. region- och transmissionsnät, samt i storstadsmiljöer, i vissa industrianläggningar och i vindkraftsparker. Vilka operatörer det gäller kommer att behöva inventeras, vilket bedöms som tidskrävande. Ett alternativ som vi anser skulle minska behovet av ytterligare resurser är om tillsynsansvaret i stället fördelas i enlighet med den ordinarie fördelningen av tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter), med möjligheten att överlåta denna tillsyn. Vidare skulle det nuvarande förslaget innebära att Länsstyrelsen utövar tillsyn på verksamheter som kommunen har övrigt tillsynsansvar för, vilket inte anses vara effektivt.

Vi konstaterar att vårt utökade tillsynsansvar enligt förslaget gäller de begränsningskrav som har införts i förordning EU 2024/573, som har förtydligats i den svenska F-gasförordningen (2016:1128). Vi konstaterar även att tillsynen kommer att innefatta granskning av operatörers dokumentation gällande tillämpning av undantag från förbuden och initieras antingen genom stickkontroller eller i samband med att en underrättelse skickas in av en operatör. För att tydliggöra de nya bestämmelserna anser vi att det vore lämpligt att det införs en bestämmelse i F-gasförordningen (2016:1128) om att operatörer ska skicka in underrättelse till tillsynsmyndigheten när ett undantag tas i bruk, i likhet med § 14 gällande köldmedia.

## De som medverkat i beslutet

Beslut i detta yttrande har fattats av länsöverdirektör Tommy Hansen med miljöhandläggare Sara Nilsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Shiva Norvad och tillförordnad avdelningschef Anders Lindblom medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.