

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Ted Rylander

Datum
2026-06-08

Beteckning
Dnr: 26RS3856

Er beteckning:
KN2026/00808

Regeringskansliet, Klimat- och
näringslivsdepartementet
10333 Stockholm

Svar på remiss - Tillsyn enligt EU:s f-gasförordning i fråga om elektriska brytare, desfluran och märkning av dosinhalatorer.

Region Örebro län uppskattar möjligheten att få inkomma med synpunkter på Regeringskansliets remiss om Tillsyn enligt EU:s f-gasförordning i fråga om elektriska brytare, desfluran och märkning av dosinhalatorer. Region Örebro län ser positivt på remissens förslag till förordningsändringar och att de ska träda i kraft den 1 oktober 2026.

Region Örebro län är väl medvetna om EU-förbudet från 2026 som innebär ett stegvis utfasande av SF₆-brytare i ställverk, med målet att applikationerna ska vara helt utfasade till 2030–2032. Region Örebro län är också positiva till ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter, se Läkemiddelsverket, Länsstyrelsen, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, och anser att konsekvenserna i övrigt är rimligt avvägda.

För Region Örebro län

Martin Gunnarsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör