

Avdelningen för juridik och handelsfrågor
Malin Lindqvist
Direktnr: 033-17 08 06
E-post: malin.lindqvist@swedac.se

Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se
i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss-Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet (diarienummer I2020/00602/E)

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för frågor om teknisk kontroll, inklusive ackreditering och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för samordning av marknadskontroll, reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll. Swedac har valt att yttra sig över ovan nämnda remiss.

Swedac tycker att förslaget överlag verkar bra, men har några kommentarer gällande bedömningar i kapitel 3.5 och tillhörande förslag till genomförandet i kapitel 5 samt om slutna distributionssystem i kapitel 5.27.

Det framgår av artikel 11 (i kap 3.5 och 5.9) att leverantörerna ska ge slutförbrukarna information om möjligheter, kostnader och risker med avtal med dynamiska elpriser. Swedac vill framhålla, när det gäller kostnader, vikten av att mätdata överförs korrekt i kommunikationssystemet och att kunden får information om på vilket sätt mätdata och priser kommer att presenteras. Det är också viktigt att det i informationen framgår på vilket sätt kunden kan verifiera mätdata på webbplats och den display som finns lokalt samt information om vilket pris som råder vid vilken tid av samma skäl som ovan.

Till listan av genomförandeåtgärder i artikel 20 punkt a (kap 3.5.11) bör även Swedacs regelverk nämnas, främst i syfte att säkerställa korrekt mätning.

Under samma artikel punkt b vill Swedac framföra en korrigerings. Swedac föreskriver med stöd av lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon där tillsynsansvar och befogenheter finns. I mätförordningen (förordning 1999:716 om mätning, beräkning och rapportering av överförd el) finns en upplysning men inget bemyndigande för Swedac.

Vidare vill Swedac framföra att de föreskrifter som nämns i punkt b endast omfattar elmätare i mätpunkter med huvudsäkringsstorlek upp till och med 63A. Detta regleras i STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi. I STAFS 2016:4 finns en hänvisning till STAFS 2016:1 om mätinstrument, vilken är den författning som Ei

¹ Ange denna beteckning vid all kontakt med Swedac i ärendet.

hänvisar till. Det innebär att endast mätare i mätpunkter upp till och med 63A omfattas av kraven som nämns i punkt b, andra stycket. Kravet gäller alltså inte mätare över 63A och i mellan- och högspänningsnät.

Av artikel 21 (kap 3.5.12) om bedömningar framgår att Ei gör bedömningen att ingen genomförandeåtgärd behövs med referens till införandet av smarta mätare med vissa funktionskrav senast 2025 (förändrade funktionskrav på mätare i mätförordningen, enligt bemyndigande i 3 kp. 10 b § ellagen). Artikeln talar om slutkunder (en kund som köper el för eget bruk). Swedac tolkar denna definition som att kunden kan finnas på låg-, mellan och högspänningsnät. De nya funktionskraven i mätförordningen gäller endast mätutrustning på lågspänningsnätet. Swedac önskar därmed ett förtydligande hur det är tänkt att artikelns bestämmelser genomförs i svensk lagstiftning vad gäller de slutkunder på mellan- och högspänningsnät i dessa avseenden.

Swedac vill i sammanhanget förtydliga att samma regelverk gäller för "traditionella mätare" och "smarta mätare". I artikel 22 (kap 3.5.13) där det i 3 och 5 stycket framgår att de tvingande kraven att använda elmätare som uppfyller Swedacs föreskrifter (STAFS 2016:4). Dessa är begränsade till att omfatta mätare upp t.o.m. 63A. De är inte nödvändigtvis samma tillämpningsområden som bostäder, butik- och kontorslokaler samt lätta industrier som nämns i dessa stycken.

Swedac instämmer med Ei om nödvändigheten av en översyn av regleringen av icke koncessionspliktiga nät (IKN), i artikel 38 (kap 3.6.9), då kunder som är anslutna till dessa nät inte omfattas av rättigheter förknippade med ellagen med tillhörande föreskrifter.

Avslutningsvis vill Swedac framföra några synpunkter om definitioner och begrepp. Swedac anser att de nya definitionerna som införs i ellagen, såsom systemansvarig för distributionssystem och systemansvarig för överföringssystem är bra. Swedac noterar dock att i förslag till ändring i ellagen i kap 9 används fortfarande begrepp som "nätföretag". Swedac antar att begreppet ska ersättas med "systemansvarig för distributionssystem" efter jämförelse med hur nätföretag och transmissionsföretag används i nu gällande ellag. Vidare har Swedac noterat att man använder olika begrepp för samma sak gällande mätning av el. I mätförordningen används genomgående begreppet mätutrustning medan det i ellagen benämns mätare med tillhörande kommunikationsutrustning eller bara "mätare". Swedac anser att det är lämpligt att använda samma begrepp som framgår i förordningen, då det är ett vidare begrepp. Det kan skapa en viss otydlighet om man använder olika begrepp för samma sak.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ulf Hammarström efter föredragning av juristen Malin Lindqvist. Chefsjuristen Anette Arveståhl samt utredaren Reneé Hansson har deltagit vid den slutliga handläggningen av ärendet.

Ulf Hammarström

Malin Lindqvist